令和8年度

田村市船引町　芦沢地区【 採取場所 ： 光ヶ丘公園 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目11項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0	0	0				.		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.93	－	－	0.65	－	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	－	－	<0.1	－	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－						
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	－	－	0.13	－	－						
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.020	－	－	0.043	－	－						
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.012	－	－	0.007	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	－	－	0.002	－	－						
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.030	－	－	0.055	－	－						
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.015	－	－	0.026	－	－						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.008	－	－	0.010	－	－						
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	－	－	0.19	－	－						
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	－	－	0.04	－	－						
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.5	－	－	8.9	－	－						
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	－	－	0.018	－	－						
39	塩化物イオン	200mg/L以下	13	14	11	13	12	12						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	55	－	－	53	－	－						
41	蒸発残留物	500mg/L以下	120	－	－	110	－	－						
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－						
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	0.000002	0.000005	0.000002	0.000002						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.003	－	－	<0.002	－	－						
46	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－						
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.0	1.4	1.5	1.9	1.5	1.4						
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.2	7.4	7.4	7.4						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	<0.5	0.9	0.6	2.3	0.6	<0.5						
52	濁度	2度以下	<0.1	0.2	<0.1	0.6	<0.1	<0.1						

令和8年度

田村市船引町　今泉地区【 採取場所 ： 磐城常葉駅 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目11項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0	0	1						
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.91	－	－	0.65	－	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	－	－	<0.1	－	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－						
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	－	－	0.12	－	－						
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	－	－	0.002	－	－						
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.017	－	－	0.046	－	－						
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009	－	－	0.024	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	－	－	0.001	－	－						
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.026	－	－	0.056	－	－						
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.012	－	－	0.024	－	－						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007	－	－	0.009	－	－						
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	－	－	0.05	－	－						
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	－	－	<0.03	－	－						
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.6	－	－	8.0	－	－						
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－						
39	塩化物イオン	200mg/L以下	12	14	12	12	12	12						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	54	－	－	50	－	－						
41	蒸発残留物	500mg/L以下	120	－	－	110	－	－						
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－						
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	0.000002	0.000006	0.000002	0.000001						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.003	－	－	<0.002	－	－						
46	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－						
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.0	1.4	1.4	2.2	1.4	1.3						
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.7	1.4	0.6	<0.5						
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

令和8年度

田村市船引町　船引地区【 採取場所 ： 田村市斎場 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目11項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0	0	1						
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.92	－	－	0.63	－	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	－	－	<0.1	－	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－						
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	－	－	0.14	－	－						
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.018	－	－	0.044	－	－						
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.011	－	－	0.017	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	－	－	0.002	－	－						
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.027	－	－	0.057	－	－						
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.015	－	－	0.027	－	－						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007	－	－	0.011	－	－						
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	－	－	0.05	－	－						
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	－	－	<0.03	－	－						
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.4	－	－	9.4	－	－						
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－						
39	塩化物イオン	200mg/L以下	12	14	12	12	12	12						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	54	－	－	55	－	－						
41	蒸発残留物	500mg/L以下	110	－	－	110	－	－						
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－						
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	0.000002	0.000004	0.000002	0.000002						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.003	－	－	<0.002	－	－						
46	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－						
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.1	1.4	1.5	1.7	1.6	1.4						
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.7	0.6	0.6	<0.5						
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

令和8年度

田村市大越町　大越地区【 採取場所 ： 下大越字境野町 】

	検査項目	水質基準値（mg/L）	４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	10月	11月	12月	１ 月	２ 月	３ 月
			基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	<0.0003	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	<0.00005	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－						
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	0.35	－	－	0.54	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	<0.08	－						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	<0.1	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	<0.0002	－						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	<0.005	－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－	<0.004	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	<0.002	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－						
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－						
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－						
22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.06	－	－	<0.06	－						
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－						
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.006	－	－	0.018	－						
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.002	－	－	0.001	－						
27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.012	－	－	0.025	－						
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.004	－	－	0.010	－						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.004	－	－	0.006	－						
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－						
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	<0.01	－						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	<0.02	－						
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	<0.03	－						
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	<0.01	－						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	5.1	－						
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	<0.005	－						
39	塩化物イオン	200mg/L以下	6.6	5.8	6.4	6.8	6.7	7.0						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	－	－	－	47	－						
41	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	87	－						
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	<0.02	－						
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	<0.002	－						
46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	<0.0005	－						
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.5	0.3	0.5	0.4						
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

令和8年度

田村市大越町　早稲川地区【 採取場所 ： 早稲川字木ノ岡 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	−	−	−	−	<0.0003	−						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	−	−	−	−	<0.00005	−						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	<0.001	−						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	<0.001	−						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	<0.001	−						
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	−	0.50	−	−	0.66	−						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	−	−	−	−	<0.08	−						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	<0.1	−						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	−	−	−	−	<0.0002	−						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	−	−	−	−	<0.005	−						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	−	−	−	−	<0.004	−						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	−	−	−	−	<0.002	−						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	<0.001	−						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	<0.001	−						
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	−	<0.000005	−	−	<0.000005	−						
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	<0.001	−						
22	塩素酸	0.6mg/L以下	−	<0.06	−	−	<0.06	−						
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−						
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	−	<0.001	−	−	0.001	−						
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	−	<0.003	−	−	<0.003	−						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	−	<0.001	−	−	0.003	−						
27	臭素酸	0.01mg/L以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−						
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	−	<0.001	−	−	0.006	−						
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	−	<0.003	−	−	<0.003	−						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	−	<0.001	−	−	0.002	−						
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	−	<0.008	−	−	<0.008	−						
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	<0.01	−						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	−	−	−	−	<0.02	−						
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	−	−	−	−	<0.03	−						
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	0.02	−						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	−	−	−	−	5.6	−						
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	−	<0.005	−						
39	塩化物イオン	200mg/L以下	4.2	3.8	3.9	3.9	3.9	4.3						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	−	−	−	−	110	−						
41	蒸発残留物	500mg/L以下	−	−	−	−	160	−						
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	−	−	−	−	<0.02	−						
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	−	−	−	−	<0.002	−						
46	フェノール類	0.005mg/L以下	−	−	−	−	<0.0005	−						
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3						
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.3						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

令和8年度

田村市常葉町　山根地区【 採取場所 ： 常葉公民館山根分館 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	<0.0003	－	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	<0.00005	－	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－	－						
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.21	－	－	0.18	－	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	<0.08	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	<0.1	－	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	<0.0002	－	－						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	<0.005	－	－						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	<0.004	－	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	<0.002	－	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－	－						
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－						
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－	－						
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	－	－	<0.06	－	－						
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	－	－	<0.003	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	－	－	<0.003	－	－						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0.05	－	－						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	<0.02	－	－						
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	<0.03	－	－						
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0.01	－	－						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	5.7	－	－						
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	<0.005	－	－						
39	塩化物イオン	200mg/L以下	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	3.0						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	－	－	19	－	－						
41	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	58	－	－						
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	<0.02	－	－						
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	<0.000001	<0.000001	－						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	<0.000001	<0.000001	－						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	<0.002	－	－						
46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	<0.0005	－	－						
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

令和8年度

田村市常葉町　久保地区【 採取場所 ： 西美田集会所 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	−	−	−	<0.0003	−	−						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	−	−	−	<0.00005	−	−						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001	−	−						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001	−	−						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001	−	−						
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	−	−	<0.002	−	−						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	−	−	<0.004	−	−						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3	−	−	1.4	−	−						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	−	−	−	<0.08	−	−						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	<0.1	−	−						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	−	−	−	<0.0002	−	−						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	−	−	−	<0.005	−	−						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	−	−	−	<0.004	−	−						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	−	−	−	<0.002	−	−						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001	−	−						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001	−	−						
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<0.000005	−	−	<0.000005	−	−						
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001	−	−						
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	−	−	<0.06	−	−						
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	−	−	<0.002	−	−						
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−						
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	−	−	<0.003	−	−						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	−	−	0.002	−	−						
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−						
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	−	−	0.004	−	−						
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	−	−	<0.003	−	−						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	−	−	0.001	−	−						
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	−	−	0.001	−	−						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	−	−	<0.008	−	−						
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	<0.01	−	−						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	−	−	−	<0.02	−	−						
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	−	−	−	<0.03	−	−						
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	0.01	−	−						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	−	−	−	9.2	−	−						
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	<0.005	−	−						
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10	9.5	9.3	8.8	8.4	8.7						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	−	−	−	70	−	−						
41	蒸発残留物	500mg/L以下	−	−	−	130	−	−						
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	−	−	−	<0.02	−	−						
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	−	−	−	<0.000001	<0.000001	−						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	−	−	−	<0.000001	<0.000001	−						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	−	−	−	<0.002	−	−						
46	フェノール類	0.005mg/L以下	−	−	−	<0.0005	−	−						
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4						
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.8	6.9	6.7	6.6	6.6						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

令和8年度

田村市常葉町　第二地区【 採取場所 ： 常葉地区総合屯所 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	10月	11月	12月	１ 月	２ 月	３ 月
			基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	1	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	<0.0003	－	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	<0.00005	－	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	0.002	－	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－	－						
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.2	－	－	1.4	－	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	<0.08	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	<0.1	－	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	<0.0002	－	－						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	<0.005	－	－						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	<0.004	－	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	<0.002	－	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－	－						
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－						
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－	－						
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	－	－	<0.06	－	－						
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	－	－	<0.003	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	－	－	0.002	－	－						
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	－	－	0.002	－	－						
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	－	－	<0.003	－	－						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	<0.01	－	－						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	<0.02	－	－						
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	<0.03	－	－						
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0.03	－	－						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	8.6	－	－						
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	<0.005	－	－						
39	塩化物イオン	200mg/L以下	9.7	9.1	8.7	8.5	8.3	8.4						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	－	－	71	－	－						
41	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	120	－	－						
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	<0.02	－	－						
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	<0.000001	<0.000001	－						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	<0.000001	<0.000001	－						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	<0.002	－	－						
46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	<0.0005	－	－						
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4						
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.8	6.6	6.6	6.6						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

令和8年度

田村市滝根町　滝根地区【 採取場所 ： 菅谷駅給水栓 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目52項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	−	−	−	−	<0.0003	−						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	−	−	−	−	<0.00005	−						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	<0.001	−						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	<0.001	−						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	<0.001	−						
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	−	0.06	−	−	0.21	−						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	−	−	−	−	<0.08	−						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	<0.1	−						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	−	−	−	−	<0.0002	−						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	−	−	−	−	<0.005	−						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	−	−	−	−	<0.004	−						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	−	−	−	−	<0.002	−						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	<0.001	−						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	<0.001	−						
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	−	<0.000005	−	−	<0.000005	−						
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	<0.001	−						
22	塩素酸	0.6mg/L以下	−	<0.06	−	−	<0.06	−						
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−						
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	−	0.017	−	−	0.038	−						
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	−	0.010	−	−	0.005	−						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−						
27	臭素酸	0.01mg/L以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−						
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	−	0.020	−	−	0.043	−						
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	−	0.015	−	−	0.029	−						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	−	0.003	−	−	0.005	−						
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	−	<0.008	−	−	<0.008	−						
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	<0.01	−						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	−	−	−	−	<0.02	−						
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	−	−	−	−	<0.03	−						
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	<0.01	−						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	−	−	−	−	4.4	−						
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	−	<0.005	−						
39	塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	3.2	3.6	3.6	3.5	3.4						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	−	−	−	−	18	−						
41	蒸発残留物	500mg/L以下	−	−	−	−	49	−						
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	−	−	−	−	<0.02	−						
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	−	−	−	−	<0.002	−						
46	フェノール類	0.005mg/L以下	−	−	−	−	<0.0005	−						
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.7	0.6	1.0	0.9	1.1	0.9						
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.3	7.4	7.4						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	0.9	0.6	1.1	1.0	1.4	1.2						
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

令和8年度

田村市滝根町　入新田地区【 採取場所 ： 神俣字入新田地内 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目10項目	基準項目25項目	基準項目12項目	基準項目12項目	基準項目52項目	基準項目10項目	基準項目10項目	基準項目25項目	基準項目10項目	基準項目10項目	基準項目25項目	基準項目10項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	<0.0003	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	<0.00005	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－						
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	0.66	－	－	0.70	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	<0.08	－						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	<0.1	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	<0.0002	－						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	<0.005	－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－	<0.004	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	<0.002	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－						
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－						
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－						
22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.06	－	－	<0.06	－						
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－						
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.011	－	－	0.013	－						
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.005	－	－	0.006	－						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.013	－	－	0.016	－						
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.008	－	－	0.008	－						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.002	－	－	0.003	－						
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－						
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	<0.01	－						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	<0.02	0.08	0.07	0.03	0.07						
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	<0.03	－						
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	<0.01	－						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	4.9	－						
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	<0.005	－						
39	塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	5.7	5.9	5.7	5.8	5.8						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	－	－	－	10	－						
41	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	40	－						
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	<0.02	－						
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	<0.002	－						
46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	<0.0005	－						
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5						
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.3	7.1	7.2						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

令和8年度

田村市都路町　都路地区【 採取場所 ： 古道体育館外水栓】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	<0.0003	－	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	<0.00005	－	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－	－						
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.4	－	－	2.5	－	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	<0.08	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	<0.1	－	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	<0.0002	－	－						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	<0.005	－	－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	<0.004	－	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	<0.002	－	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－	－						
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	－	－	－	<0.000005	－	－						
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－	－						
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	－	－	<0.06	－	－						
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	－	－	<0.003	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	－	－	0.002	－	－						
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	－	－	0.003	－	－						
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	－	－	<0.003	－	－						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	－	－	0.001	－	－						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	<0.01	－	－						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	<0.02	－	－						
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	<0.03	－	－						
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	<0.01	－	－						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	9.6	－	－						
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	<0.005	－	－						
39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.6	8.4	8.2	7.9	8.0	8.0						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	－	－	58	－	－						
41	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	120	－	－						
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	<0.02	－	－						
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	<0.000001	<0.000001	－						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	<0.000001	<0.000001	－						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	<0.002	－	－						
46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	<0.0005	－	－						
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.6						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						