

あぶくま洞観光拠点整備実施設計業務委託公募型プロポーザル 質問回答書

【技術提案書等に関する質問書】

No.	受付日	回答日	質問項目	質問内容	回 答
1	4月3日	4月4日	あぶくま洞観光拠点整備実施設計業務委託特記仕様書	観光情報ギャラリーの展示に使用される映像コンテンツや掲示物の設計については本業務に含まれないものと考えてよろしいでしょうか。	映像コンテンツについては、本業務に含まれませんが、技術提案書で提案した掲示物等については本業務に含みます。
2	4月3日	4月4日	あぶくま洞観光拠点整備実施設計業務委託特記仕様書	もぎりゲートの自動改札機、車両ゲートに関連するwebチケット予約システムの開発業務は本業務に含まれないものと考えてよろしいでしょうか。	結構です。 ただし、導入する予定のもぎりゲートの自動改札機、車両ゲートに関連する web チケット予約システム開発に費用が発生する場合は、予定工事費上限額内で計画してください。
3	4月3日	4月4日	技術提案書の部数について	(正本1部、副本9部。副本は提出者が特定されないよう提出者名、ロゴ等を表示しないこと)との記載がありますが、正本のみ提出者名を記載する必要があるとの理解でよろしいでしょうか。	結構です。
4	4月4日	4月4日	その他	基本計画・基本設計を履行された設計事務所は、今後、実施設計において、関わりを継続される可能性はございますか。	技術提案書等に関する質問では、ありませんので回答いたしません。
5	4月4日	4月4日	その他	本計画は敷地条件が特殊で建物形状も複雑になる可能性が高い計画であるため、工事監理業務については本業務の設計者が随意契約等で受注できる可能性はございますか。	技術提案書等に関する質問では、ありませんので回答いたしません。

6	4月23日	4月24日	実施体制の記載について	<p>実施体制に個人名称であったり、会社名称だったり を記載しても差し支えないでしょうか。差し支 えない場合、正本のみそうした固有名称を記載 し、副本は黒塗りなどで対応することとなります でしょうか。</p>	<p>正本への記載は差し支えありません。 副本については、会社名称のみ黒塗り等でご対 応ください。</p>
7	4月23日	4月24日	提案書の記載について	<p>提案書において、基本設計からの改善を示すため に、公開されている基本設計資料内の図等は提案 書に転記してもよろしいでしょうか。</p>	<p>差し支えありません。</p>