

4月28日執行条件付き一般競争入札にかかる
質問回答書

(質問締切) 2026. 4. 13

(質問回答) 2026. 4. 15

No.	番号	業務名	質問内容	回答内容
1	1-4	文化の館ときわ 空調設備改修工 事	4/10に公告の日付が変更になったようですが、(4/6→ 4/20に変更) 変更後の公告日から入札までの日数が短すぎます。 一般的には、公告から入札まで最低10日間とされていま す。 当初とどのような変更があるのでしょうか？ 変更の内容によっては、対応できない可能性があります。	ホームページの公告掲載ページについて、公告日の 案内を4/6の公告時より、4/6とすべきところを誤っ て4/20と表記しておりましたので修正しました。な お、公告内容、設計図書に変更はありません。 (4/10の更新は、入札中止案件の掲載のためのもの です。)
2	3-35	消防屯所アスベ スト分析業務	・最低制限価格について 本業務は、最低制限価格有りとのことで宜しかったでし ょうか。 また、最低制限価格有りの場合、最低制限価格の算出方 法を教えてください。 可能でしょうか。	本業務は、最低制限価格を設定します。 最低制限価格の算出方法については非公表としてお ります。

No.	番号	業務名	質問内容	回答内容
3	3-94	前田遺跡発掘調査報告書作成業務委託	<ul style="list-style-type: none"> ・本案件の仕様書はございますか。 ・報告書印刷の発送部数やページ数等に仕様はございますか。 	設計図書としてお示しした内容のみでは積算不可であるため、今回の入札は中止といたします。
4	4-28	田村市保健福祉厨房施設 調理器具購入	<p>一部廃盤商品がありましたので、ご対応をお願いします。</p> <p>No. 75 龍治ステンカラー菜切 170RYS-11Rはピンク色が廃盤のため下記カラーで選択をお願いしたいと思います。 ※ホワイト、レッド、グリーン、ブルー、ブラック</p> <p>No. 185 すくいん棒 組立タイプ大 廃盤品のため後継品でよろしいでしょうか。</p> <p>No. 193 オールマイティ物干し MH-07 廃盤品で後継機種がないため、後日同等品の提案でいかがでしょうか。</p> <p>No. 200 コンドルJPデッキブラシ 廃盤品のため後継品でいかがでしょうか。</p>	<p>以下の対応をお願いします。</p> <p>なお、同等品確認書については、複数商品の同等品確認申請を可とします。</p> <p>No. 75 →アレルギー対応の器具として使用（他の器具を含めて色を統一）することから色をピンク色に指定します。</p> <p>菜切又は三徳で柄がピンクのもので同等品確認書の提出をお願いします。</p> <p>No. 185、No. 193、No. 200 →同等品確認書の提出をお願いします。</p>