

7月31日執行条件付き一般競争入札にかかる
質 問 回 答 書

(質問締切) 2026. 7. 15

(質問回答) 2026. 7. 17

No.	番号	業務名	質問内容	回答内容
1	4-179	議場システム更新	■設計書（金抜き） ・下記の型番をお示いただけますでしょうか。 議場システム 標準ソフト PC本体 HDMI-SDI変換器（2台） SDI-HDMI変換器（2台） SDI分配器 mini-DP - HDMIケーブル（3本） タッチパネルSDI切替器（HS-U41） YAMAHA 8ポートハブ ・SMT セルフエンコードとは何でしょうか。 ・OS（Windows11 IoT Ent.） →7. 業務の概要（8）の条件を満たしていれば、Windows11Proでも問題ないでしょうか。 ・リモート・メンテナンス →ネット環境の準備も含まれますでしょうか。	■設計書（金抜き） ・議場システム標準ソフト：仕様書「9. 制御システム調達概要」を満たすものであれば可とするため型番の指定はございませんが、Congress Station FHD v4を想定しています。 ・PC本体：HP Z4G5ワークステーション ・HDMI-SDI変換器（2台）：Mini Converter HDMI to SDI 6G ・SDI-HDMI変換器（2台）：Mini Converter SDI to HDMI 6G ・SDI分配器：Mini Converter SDI Distribution 4K ・mini-DP-HDMIケーブル（3本）：AD-MDPHDMI10BK ・タッチパネルSDI切替器（HS-U41）：HS-U41 ・YAMAHA 8ポートハブ：Giga Bitハブ（金属筐体、100V入力必須） ・SMTセルフエンコード：1つの筐体で映像処理、出力、エンコードを実行するもの ・Windows11 IoT Ent. 必須（民生用OSはアップデートの抑制が不可能なため不可） ・既存のネット環境でVPN経由で行うこと （VPNはルーターのVPN機能を利用する事は不可）

No.	番号	業務名	質問内容	回答内容
1	4-179	議場システム更新	■仕様書 ・7. 業務の概要 (3) →本会議場の図面をいただけますでしょうか。 ・8. 田村市議会の運営 (1) →既設機器および型番をお示しいただけますでしょうか。 ・8. 田村市議会の運営 (2) →設計書にSDI切替制御およびSDI切替器の記載がありますが、大型モニターに映し出す映像は固定でしょうか。切り替える必要がありますでしょうか。 ・8. 田村市議会の運営 (3) →ブザーはどのように鳴らしていますでしょうか。既設機材によるものでしょうか。 ・8. 田村市議会の運営 (5) →YouTube配信は現在どのように行っていますでしょうか。PCエンコーダーを利用していますでしょうか。また、配信を行うためのインターネット回線は既設設備を利用することでよろしいでしょうか。 ・8. 田村市議会の運営 (6) →既設機器および型番をお示しいただけますでしょうか。 ・8. 田村市議会の運営 (7) →既設機器のブロック図をご提示いただき、更改範囲をお示しいただけますでしょうか。	■仕様書 ・7. 業務の概要 (3) →図面の提供は行っておりません。 ・8. 田村市議会の運営 (1) →赤外線マイク：audio-technica ATCS-M60 有線マイク：audio-technica AT8655 ・8. 田村市議会の運営 (2) →切り替える必要があります。 ・8. 田村市議会の運営 (3) →ブザーは既設機材により手動で鳴らします。 ・8. 田村市議会の運営 (5) →PCエンコーダーを利用しています。また、インターネット回線は既設設備を利用します。 ・8. 田村市議会の運営 (6) →録音：CD/CF/SD/USBレコーダー SS-CDR200 録画：BDレコーダー SR-HD1500 ・8. 田村市議会の運営 (7) →更改範囲は音響室内です。ブロック図の提供は行っておりません。

No.	番号	業務名	質問内容	回答内容
1	4-179	議場システム更新	・9. 制御システム調達概要 (3) →既設機器および型番をお示しいただけますでしょうか。 ・9. 制御システム調達概要 (5) →既設機器および型番をお示しいただけますでしょうか。 ・9. 制御システム調達概要 (7) →既設機器および型番をお示しいただけますでしょうか。 ・9. 制御システム調達概要 (8) →既設機器のブロック図をご提示いただき、更改範囲をお示しいただけますでしょうか。 ・9. 制御システム調達概要 (9) →YouTube配信は現在どのように行っていますでしょうか。PCエンコーダーを利用していますでしょうか。また、配信を行うためのインターネット回線は既設設備を利用することでよろしいでしょうか。	・9. 制御システム調達概要 (3) →マイク：8. 田村市議会の運営 (1) で回答 カメラ：HDインテグレートカメラ (AW-HE60SN) 映像機器：65型液晶ディスプレイ (MDT652S)、55型液晶ディスプレイ (LDT551V)、19型液晶ディスプレイ (GD-W192) 録音録画機器：8. 田村市議会の運営 (6) で回答 ・9. 制御システム調達概要 (5) →8. 田村市議会の運営 (1) で回答 ・9. 制御システム調達概要 (7) →8. 田村市議会の運営 (6) で回答 ・9. 制御システム調達概要 (8) →8. 田村市議会の運営 (7) で回答 ・9. 制御システム調達概要 (9) →8. 田村市議会の運営 (5) で回答
2	4-147	小学校理科教育設備等購入	美山小学校様分 双眼実体顕微鏡 CW-C1 ウチダ 2-115-2335 × 4台 ですが、終了商品となり、現在代替品 双眼実体顕微鏡 CW-S1 ウチダ 2-115-2333 となっておりますが、そちらで品番対応可能でしょうか？ ご確認お願い致します。	お示しいただいた商品について、終了商品であることが判明したため、設計書で定めた商品の納品が不可と判断し、今回の入札は中止といたします。

No.	番号	業務名	質問内容	回答内容
3	4-148	中学校理科教育設備等購入	都路中学校様分の直流交流電源装置 ウチダ DM-20VA 8-118-0055 × 1台 ですが、中止品で後継品が直流交流電源装置 ウチダ DM-20VA 8-118-0067 となります。 滝根中学校様分のクロス真空計 ヤガミ YCV-6R 6356500 × 2台 ですが、こちらも中止品で代替後継品がクロス真空計 ヤガミ YCV-6N 6456800 となります。こちらの後継品で対応可能でしょうか？ご確認お願い致します。	お示しいただいた商品について、中止品であることが判明したため、設計書で定めた商品の納品が不可と判断し、今回の入札は中止といたします。