

田村市新病院医療情報基幹システム導入支援業務委託に係るプロポーザル質問回答書

令和 8 年 1 月 22 日

No.	資料名	頁	質問内容	回 答
1	基本仕様書	9	看護勤務管理、医薬品情報、健診部門システムのサーバについて、OS が Windows Server 2019 Standard となっておりますが、弊社側で OS ライセンスを用意することで仮想基盤上に Windows Server2022 Standard や 2025 Standard を構築することは可能でしょうか？	構築可能です。
2	基本仕様書	14 6.1(2)	ラックコンソールについて、モニタサイズが 18.5 インチでも仕様上問題ないでしょうか？ 19 インチラックには搭載可能です。	搭載可能なため、18.5 インチラック・コンソールでも可能です。
3	基本仕様書	3	星総合病院様の医事システムが調達範囲にありますが、今回調達のたむら市民病院新規医事システムとの連携までが本調達範囲という解釈でよろしいでしょうか？	お見込のとおりです。
4	企画提案書作成要領	1	見積書の機器型番は提出時点のもので、契約手配時には仕様書要件を満たし金額内であれば申し入れの上変更することは可能でしょうか？ (提出時と契約後の手配時で一部部品などが型番変更となる可能性があるため)	型番変更による後継品であれば、協議の上変更可能です。