令和3年度

田村市船引町　芦沢地区【 採取場所 ： 光ヶ丘公園 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目11項目	基準項目51項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	−	−	<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	−	−	<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	−	−	<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	−	−	<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.81	−	−	0.72								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	−	−	<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	−	−	<0.1								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	−	−	<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	−	−	<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	−	−	<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	−	−	<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	−	−	0.14								
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	−	−	<0.002								
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.019	−	−	0.055								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.015	−	−	0.017								
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.024	−	−	0.062								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.018	−	−	0.029								
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	−	−	0.007								
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	−	−	<0.008								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	−	−	<0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	−	−	0.03								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	−	−	<0.03								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	−	−	<0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.7	−	−	8.0								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	−	−	<0.005								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	14	16	15								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	47	−	−	46								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	98	−	−	98								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	−	−	<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	−	−	0.000003	0.000006								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	−	−	0.000001	0.000002								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.004	−	−	<0.02								
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	−	−	<0.0005								
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.9	1.1	1.5	1.4								
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.3								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	<0.5	0.6	<0.5	0.9								
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和3年度

田村市船引町　船引地区【 採取場所 ： 田村市斎場 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目11項目	基準項目51項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	1								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	−	−	<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	−	−	<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	−	−	<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	−	−	<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.79	−	−	0.73								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	−	−	<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	−	−	<0.1								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	−	−	<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	−	−	<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	−	−	<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	−	−	<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	−	−	0.13								
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	−	−	<0.002								
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.017	−	−	0.049								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.014	−	−	<0.003								
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	−	−	<0.001								
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	0.001								
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.023	−	−	0.056								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.016	−	−	0.029								
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	−	−	0.007								
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	−	−	<0.008								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	−	−	<0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	−	−	0.02								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	−	−	<0.03								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	−	−	<0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.1	−	−	8.1								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	−	−	<0.005								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	14	15	14								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	48	−	−	46								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	97	−	−	98								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	−	−	<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	−	−	0.000002	0.000005								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	−	−	<0.000001	0.000002								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.004	−	−	<0.002								
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	−	−	<0.0005								
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.8	1.1	1.2	1.4								
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.4								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	<0.5	0.6	<0.5	0.8								
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和3年度

田村市船引町　今泉地区【 採取場所 ： 磐城常葉駅 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目11項目	基準項目51項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	−	−	<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	−	−	<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	−	−	<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	−	−	<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.83	−	−	0.73								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	−	−	<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	−	−	<0.1								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	−	−	<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	−	−	<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	−	−	<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	−	−	<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	−	−	0.14								
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	−	−	<0.002								
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.019	−	−	0.052								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.014	−	−	0.021								
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	0.001								
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.024	−	−	0.059								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.017	−	−	0.028								
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	−	−	0.007								
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	−	−	<0.008								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	−	−	<0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	−	−	0.02								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	−	−	<0.03								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	−	−	<0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.6	−	−	7.6								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	−	−	<0.005								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	14	15	14								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	46	−	−	44								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	100	−	−	95								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	−	−	<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	−	−	<0.000001	0.000005								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	−	−	0.000002	0.000002								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005	−	−	<0.02								
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	−	−	<0.0005								
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.0	1.2	1.7	1.5								
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.3								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	<0.5	0.6	<0.5	1								
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和3年度

田村市大越町　大越地区【 採取場所 ： 下大越字境野町 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目51項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	－	<0.002	－	－								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	0.32	－	－								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.06	－	－								
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－								
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.004	－	－								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－								
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.001	－	－								
26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－								
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.008	－	－								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－								
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.003	－	－								
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001	－	－								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.008	－	－								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.7	5.7	5.7	11.0								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	－	－	－								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－								
45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－								
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.2	7.2								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和3年度

田村市大越町　早稲川地区【 採取場所 ： 早稲川字木ノ岡 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目51項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	－	<0.002	－	－								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	0.42	－	－								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.06	－	－								
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－								
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	<0.001	－	－								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－								
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	<0.001	－	－								
26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－								
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	<0.001	－	－								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－								
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	<0.001	－	－								
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001	－	－								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.008	－	－								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.7	3.6	3.7	3.8								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	－	－	－								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－								
45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－								
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.2	7.3								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和3年度

田村市常葉町　山根地区【 採取場所 ： 常葉公民館山根分館 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目51項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	−	−	−	<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	−	−	−	<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	−	−	<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	−	−	<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.26	−	−	0.24								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	−	−	−	<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	<0.1								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	−	−	−	<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	−	−	−	<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	−	−	−	<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	−	−	−	<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001								
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	−	−	<0.06								
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	−	−	<0.002								
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	−	−	<0.003								
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	−	−	<0.003								
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	−	−	<0.008								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	0.03								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	−	−	−	<0.02								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	−	−	−	<0.03								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	<0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	−	−	−	5.3								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	<0.005								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.8	2.9	2.9	2.8								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	−	−	−	17								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	−	−	−	50								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	−	−	−	<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	−	−	−	<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	−	−	−	<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	−	−	−	<0.002								
45	フェノール類	0.005mg/L以下	−	−	−	<0.0005								
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.8	6.6	6.8								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和3年度

田村市常葉町　第二地区【 採取場所 ： 常葉第1分団集合屯所 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目51項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	−	−	−	<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	−	−	−	<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	−	−	<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	−	−	<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3	−	−	1.6								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	−	−	−	<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	<0.1								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	−	−	−	<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	−	−	−	<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	−	−	−	<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	−	−	−	<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001								
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	−	−	<0.06								
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	−	−	<0.002								
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	−	−	<0.003								
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	−	−	0.001								
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	−	−	0.001								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	−	−	<0.003								
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	−	−	<0.008								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	<0.001								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	−	−	−	<0.02								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	−	−	−	<0.03								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	−	−	−	8.2								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	<0.005								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.3	8.5	9.4	8.2								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	−	−	−	63								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	−	−	−	120								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	−	−	−	<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	−	−	−	<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	−	−	−	<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	−	−	−	<0.002								
45	フェノール類	0.005mg/L以下	−	−	−	<0.0005								
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3								
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.7	6.5	6.6								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和3年度

田村市常葉町　久保地区【 採取場所 ： 西美田集会所 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目51項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	−	−	−	<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	−	−	−	<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.002								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	−	−	<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	−	−	<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.4	−	−	1.7								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	−	−	−	<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	<0.1								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	−	−	−	<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	−	−	−	<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	−	−	−	<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	−	−	−	<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	−	−	−	<0.001								
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	−	−	<0.06								
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	−	−	<0.002								
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	−	−	<0.003								
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	−	−	0.002								
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	−	−	<0.001								
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	−	−	0.004								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	−	−	<0.003								
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	−	−	0.001								
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	−	−	0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	−	−	<0.008								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	<0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	−	−	−	<0.02								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	−	−	−	<0.03								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	−	−	−	9.0								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	<0.005								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	11	10	11	11								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	−	−	−	72								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	−	−	−	140								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	−	−	−	<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	−	−	−	<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	−	−	−	<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	−	−	−	<0.002								
45	フェノール類	0.005mg/L以下	−	−	−	<0.0005								
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.4								
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.7	6.6	6.6								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和3年度

田村市滝根町　滝根地区【 採取場所 ： 菅谷駅給水栓 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目51項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	－	<0.002	－	－								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	0.12	－	－								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.06	－	－								
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－								
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.010	－	－								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.006	－	－								
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	<0.001	－	－								
26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－								
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.012	－	－								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.008	－	－								
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.002	－	－								
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001	－	－								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.008	－	－								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	3.0	3.0	3.0								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	－	－	－								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－								
45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－								
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.8								
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.4	7.5								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1.3								
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和3年度

田村市滝根町　入新田地区【 採取場所 ： 神俣字入新田地内 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目10項目	基準項目25項目	基準項目12項目	基準項目12項目	基準項目24項目	基準項目10項目	基準項目10項目	基準項目24項目	基準項目10項目	基準項目10項目	基準項目25項目	基準項目10項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	－	<0.002	－	－								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	0.13	－	－								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.06	－	－								
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－								
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.006	－	－								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－								
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	<0.001	－	－								
26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－								
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.007	－	－								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.005	－	－								
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.001	－	－								
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001	－	－								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.008	－	－								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	0.02	0.12								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.7	4.6	4.7	4.6								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	－	－	－								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－								
45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－								
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	<0.3	0.3	0.6								
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.1	7.1								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.9								
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和3年度

田村市都路町　都路地区【 採取場所 ： 古道第3屯所 】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目51項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個／mL 以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	－	－	<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.1	－	－	2.4								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	<0.1								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001								
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	－	－	<0.06								
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002								
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	－	－	<0.003								
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	－	－	<0.003								
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	－	－	0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	－	－	<0.008								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	<0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	<0.02								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	<0.03								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	<0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	9.1								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	<0.005								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.4	8.1	8.4	8.0								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	－	－	56								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	120								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	<0.002								
45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	<0.0005								
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								